2025-08-08 10:00:08

Sprawozdanie z badań wody w Jeziorze Gopło na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie

MS LAB Sp. z o.o.
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin
tel. 54 280 0147, e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl

AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 3570/25/W

Zleceniodawca: **Miasto i Gmina Piotrków Kujawski**
ul. Kościelna 1; 88-230 Piotrków Kujawski

Badany obiekt: woda z kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Próbki pobrał: pracownik Laboratorium – Kamil Talkiewicz, zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 2257/25

Miejsce pobierania: *Kąpielisko nad Jeziorem Gopło na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie.*

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 – A

Stan próbek w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Data i godzina pobrania: 04.08.2025 godzina 14^{15}
Data i godzina dostarczenia: 04.08.2025 godzina 17^{00}

Data rozpoczęcia badań: 04.08.2025
Data zakończenia badań: 06.08.2025

Nr próbki: 5317/25
Opis próbki: *woda powierzchniowa z jeziora*

Lp.	Rodzaj badania	Metoda badań	N/Z	Jednostka	Wynik	Niepewność[2)]	Wartość parametryczna[1)]
1.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-3:2002 Metoda zminiaturyzowana NPL	N/Z	NPL/100ml	15	[2;106]	≤ 1000
2.	Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-1:2002 Metoda zminiaturyzowana NPL	N/Z	NPL/100ml	< 15	-	≤ 400

Wyniki badań mikrobiologicznych autoryzował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inż. Agnieszka Bartołd

Data wystawienia sprawozdania: 06.08.2025

Objaśnienia:

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.

***N** – metoda nieakredytowana*
***Z** – metoda zatwierdzona przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Rypinie, Decyzja nr 31/25 z dnia 28.02.2025 r.*

1) Wartość parametryczna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. poz. 255 w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
2) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona, poziom ufności 95%.
W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewność rozszerzona została odczytana z tablic obliczania najbardziej prawdopodobnej liczby NPL zamieszczonych w PN-EN ISO 9308-3:2002 – załącznik krajowy NA.

Koniec sprawozdania

Informacje o artykule

Autor:	
Zredagował(a):	Mirosław Czynsz
Data powstania:	08.08.2025 10:00
Data ostatniej modyfikacji:	
Liczba wyświetleń:	772
Wydrukowano z serwisu:	piotrkowkujawski.pl
Wydrukowano dnia:	2026-11-25 15:11:54